Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

# CONCEPTO TECNICO No. 95

| |
|---|
| **FECHA SOLICITUD: Enero 24 de 1995.** |
| **FECHA DE EMISION: Febrero 2 de 1995.** |
| **ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D. (U)** |
| **URBANIZACION: El Junco** |
| **LOCALIDAD: Bosa** |
| **UBICACION: Calle 2 B sur/6A Sur-Cra.9A/Tr. 7B.** |
| **REF. OPES: 9500028** |

## CONTENIDO

**TIPO DE RIESGO:**

Ninguno

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Geológicamente el terreno es plano.
Las zonas aledañas cuentan con servicios de alcantarillado,telecomunicaciones y energía eléctrica.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Cerca a esta área hay presencia de un cuerpo de agua el cual debe ser manejado y controlado de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para evitar afectaciones de tipo amibental e inundación.

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## CONCEPTO TECNICO OPES

**FECHA:**
**FECHA VISITA:**
**BARRIO:** Al. El Erial / Parlamento / Jupiter / El Junco / La Tingua
**LOCALIDAD:** Bosa
**LOCALIZACION:** Calle 2 B Sur Calle 4 Sur x Cra 4 Sur x Diag 7
**REFERENCIA OPES:** 9500029 / 027 / 024 / 025 / 026 (1984 93 / 94 / 95 / 96)

**CONTENIDO** Ver fotografías 15-1-14

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):**

**a) TIPO DE RIESGO:**

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**
Terreno plano que geologicamente no presenta riesgo. Cerca al Area de Arabajo hay presencia de un pantano o humedal al cual creo desembocan las aguas negras de los barrios aledaños. En el momento de iniciar la construcción se debe controlar, para evitar afectaciones de tipo ambiental e inundación. No hay indicios de construcción para ninguna urbanización.
En zonas aledañas hay presencia de servicios (A, L, T) No hay red de aguas lluvias. Vías sin pavimentar.

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**
Corregir nomenclatura. En Bosa existen 2 tipos de nomenclatura

**NOMBRE:** Alberto Rincón
**PROFESION:** Geólogo
**MATRICULA No.** 0792
**FIRMA:**

DOCUMENTO ILEGIBLE