



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.311

FECHA SOLICITUD: Abril 18 de 1995.

FECHA DE EMISION: Abril 21 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO :

LOCALIDAD: Tunjuelito.

UBICACION: Avenida 30 N° 5-16.

REF. OPES: 9507479.

CONTENIDO**TIPO DE RIESGO:**

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-BP, compuesta por arcillas y limos

La zona es una zona de riesgo de deslizamiento y se encuentra pavimentada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier tipo de construcción debe removerse la capa expansiva.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Aldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

12/11/95

FECHA: abril 18-95
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD: Tomyvelito
LOCALIZACION: Arda 30 No. 5C-16.
REFERENCIA OPES: 9507479

CONTENIDO 95-7-18

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona I-BP.
Zona de Cuellos y lumb.

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Hay presencia de servicios
Red rial bien definida, calles porci-
mentadas - se realizó una demolición.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para cualquier tipo
de construcción debe removerse la capa
superficial si existe.

NOMBRE: Isalud de Rgg
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520243795
FIRMA: Isalud de Rgg



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





000003

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: 06/11/6195
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD: Trinquelito
LOCALIZACION: Avda 30 #50C-16
REFERENCIA OPES: 9507479

CONTENIDO Foto 95-7-18

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo 0

b) JUSTIFICACION TECNICA:

+

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: *Alexandro Franco*
PROFESION: *Geólogo*
MATRICULA No. *0772*
FIRMA: *[Firma]*



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

