



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.392

FECHA SOLICITUD: Abril 19 de 1995.

FECHA DE EMISION: Mayo 9 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO : Linea Morisco.

LOCALIDAD: Engativá.

UBICACION: Carrera 91 con Calle 90 : Calle 90 con Carrera 114. Cortijo.

REF. OPES: 0754.

CONTENIDO**TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Bajo por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III- P, zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia. se tiene únicamente el corredor de la línea. No se ha definido una parte de la vía por donde pasará la línea

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Hacer ensayo de consolidación obligatorio.
Bombeo permanente durante la instalación de la línea.

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

COPIA DEL PLAN DE EMERGENCIAS
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

Nº 200

FECHA: abril 19 1995
 FECHA VISITA: MAYO 3 - 95
 BARRIO: Línea MORISCO
 LOCALIDAD: Engatma
 LOCALIZACION: Camino de Suba Cra 9k alle 90 - CRA 114Cnlyo
 REFERENCIA OPES: 0754

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P.

a) TIPO DE RIESGO: BATO - Posibles inundaciones

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia. Se tiene únicamente el corredor de la línea proyectado pero no se ha definido una pista de vía por donde pasara la línea.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Se debe hacer ensayo de consolidación attericiario y banchos permanentes durante la instalación de la línea

NOMBRE: Pablo de P. G.
 PROFESION: Ing. Civil
 MATRICULA No. 2520203395
 FIRMA: Pablo Cantavero de P. G.



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

