



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.393

FECHA SOLICITUD: Abril 19 de 1995.

FECHA DE EMISION: Mayo 9 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO : Línea Transversal 11 de Bosa.

LOCALIDAD: Bosa.

UBICACION: Carrera 10A entre Calle 8A y Diagonal 4B.

REF. OPES: 0754.

CONTENIDO**TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Medio por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-BP, zona plana, de arcillas y limos, con grandes posibilidades de inundación en época de invierno.

El nivel del terreno es menor que la cota máxima de inundación del río, existe bombeo de aguas negras .

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Bombeo permanente durante la instalación de tubería en época de invierno.

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

COLEGIO PENSAMIENTO
 INSTITUCION GRAD ARIAS



CT 373

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: 1906ul.
 FECHA VISITA: MAYO 3-95
 BARRIO: LINDA TRONCALI de BOGOTÁ
 LOCALIDAD: BOGOTÁ
 LOCALIZACION: Entre el río Tuvieles y la Autop. Sur.
 REFERENCIA OPES: 0754. Cra 10A entre Calle 8A y Diag 4.B

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): I B P.

a) TIPO DE RIESGO: MEDIO - INUNDACIONES época invierno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana de arcillas y limos con grandes posibilidades de inundación en época de invierno. Esta línea se va a interconectar con la AGOBERTO MENTA es en $\phi 12''$ A.C. Existe un bombeo de Aguas Negras y el nivel del terreno es menor a la cota máxima de inundación del río.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para instalación de tubería debe tenerse bombeo permanente en época de invierno.

NOMBRE: Rafael de N. B.

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA No. 2520203395

FIRMA: Rafael Gaitanario de N. B.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE