



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.395

FECHA SOLICITUD: Abril 19 de 1995.

FECHA DE EMISION: Mayo 9 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO : Línea Avenida Centenario.

LOCALIDAD: Fontibón.

UBICACION:

REF. OPES: 0754.

CONTENIDO**TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Bajo por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-AP y I-P, zona plana de arcillas y limos, medianamente denso y poco permeable.
El suelo no tiene problemas de capacidad portante.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Bombeo permanente durante la instalación de tubería en época invernal.

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

27 396

CONCEPTO TECNICO OPES		No 202
FECHA: 01/11/1995 FECHA VISITA: MAYO - 4 - 95 BARRIO: Línea Avca Centenario LOCALIDAD: Fontibon. LOCALIZACION: REFERENCIA OPES: 0754.		
CONTENIDO		
1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): I-AP - I-P.		
a) TIPO DE RIESGO: BAJO - Posibles inundaciones época invernal.		
b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana de arcillas y limos mediana mente densos y poco permeables riesgo bajo de inundación el suelo no tiene problemas de capacidad portante. →		
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: Bombeo permanente se se instala tubería en época invernal.		
NOMBRE:	Paulo Díaz	
PROFESION:	Ing. Civil	
MATRICULA No:	2520203395	
FIRMA:	Paulo Santamaría Díaz	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE