



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 780**FECHA SOLICITUD:** Septiembre 12 de 1995.**FECHA DE EMISION:** Septiembre 27 de 1995.**ENTIDAD SOLICITANTE:** E.A.A.B.**URBANIZACION :** Danubio.**LOCALIDAD:** Usme.**UBICACION:** Carrera 6 Este con Calle 81.**REF. OPES:** 1986.**CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Riesgo Alto Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zonificación geotécnica I-M, zona de escarpes en el flanco oriental.
 Zona con pendientes fuertes.
 Servicios públicos clandestinos, parcialmente.
 Red vial sin pavimentar, algunas viviendas en precarias condiciones.
 El desarrollo se encuentra ubicado sobre la cota de 2800 metros.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Evitar la construcción de cortes muy profundos.
 Evitar la deforestación.
 Establecer sistemas de drenaje y alcantarillado.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

Nb. 382

FECHA: Sep 21 - 95
FECHA VISITA: Sep 21 - 95
BARRIO: Daumbio
LOCALIDAD: Usme
LOCALIZACION: Cra 66 @ av 81.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): IM

Zona de escarpes fuertes en el flanco Oeste

a) TIPO DE RIESGO: Alto. Continuidad

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona con pendientes fuertes servicios clandestinos por cialumite, ellos sin permisos, algunas viviendas en precarias condiciones.
Sale la cota 2.800

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Evitar la construcción de cotos muy profundos evitar la de prestación. Establecer sistemas de drenaje y alcantarillado.

NOMBRE: Angel de Rios
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 9520203395
FIRMA: [Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

