



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 801

FECHA SOLICITUD: 29 de Septiembre de 1995
--

FECHA DE EMISION 29 de Septiembre de 1995
--

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: Villa Claver I y II

LOCALIDAD: Engativá

UBICACION: Calle 58 con 121B.

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona plana, presencia de todos los servicios, calles en un 90% sin pavimentar.
--

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier clase de construcción ensayo de consolidación obligatorio.

Original Firmado por:
Fabi Fidy Erazo Jara
DIRECTOR

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 423A

FECHA: Sep. 29-95
 FECHA VISITA: Sep 29-95
 BARRIO: Villa Claret I y II
 LOCALIDAD: Engativara
 LOCALIZACION: Calle 58 con 121B
 REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P.

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana presunta de todos los servicios, ellos en un 90% sin problemas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para cualquier clase de construcción, ensayo de Consolidación obligatorio

NOMBRE: Ing. S. D. P. S.
 PROFESION: Ing. Civil
 MATRICULA No. 2520203395
 FIRMA: DARR



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

