Hoja2

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 823

FECHA SOLICITUD: 19 de Octubre de 1995
FECHA DE EMISION 19 de Octubre de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: GRANJAS DE SAN PABLO
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
UBICACION: Calle 35 Sur No. 16-77
REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

El predio se encuentra localizado en una parte plana, aunque el barrio se encuentra en la loma, las calles son en un 90% pavimentadas, acceso fàcil, pendientes fuertes, en general las viviendas se encuentran bien construidas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier tipo de construcciòn remover completamente la capa expansiva, si la hay con el fin de darle màs estabilidad a la estructura.

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

000002 823
CT

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 491

FECHA: Octubre 19-95
FECHA VISITA: Octubre 19-95
BARRIO: Granjas de San Pablo
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
LOCALIZACION: Calle 35 Sur No. 16-67
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA: El predio se encuentra localizado en una parte plana. aunque el barrio se encuentra en la loma, las calles son en un 90% pavimentadas, acceso facil pendientes fuertes, en general las viviendas se encuentran bien construidas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para cualquier tipo de construcción remover completamente la capa expansiva, si la hay con el fin de darle mayor estabilidad a la estructura

NOMBRE: Rafael Santamaría de Rojas
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 3520203395
FIRMA: [signature]