



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 841

FECHA SOLICITUD: 3 de Octubre de 1995

FECHA DE EMISION: 3 de Octubre de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: ANTONIO GRANADOS

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Carrera 101B No. 142-24

REF: OPES 9525534

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio, inundación

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona plana, suelos blandos, ausencia de servicios legalizados, vias sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Deben investigarse las condiciones de estabilidad cimentación.
Ensayo de consolidación obligatorio

Original Firmado por:
Fabi Fidalgo
DIRECCIÓN

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 454

FECHA: Octubre 3-95
FECHA VISITA: Octubre 3-95
BARRIO: Antonio Coauachs
LOCALIDAD: SOBA
LOCALIZACION: CR 101B # 142-24
REFERENCIA OPES: ~~CR 101B~~ 9525534

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P Zona de suelo blando muy compresible y de baja resistencia

a) TIPO DE RIESGO: Medio inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana suelo blando ausencia de servicios legalizados, vías sin pavimentos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se debe investigar las condiciones de estabilidad y cimentación, en caso de construcción obligatoria

NOMBRE: Rafael Sánchez
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 9520203395
FIRMA: [Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

