Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 853

FECHA SOLICITUD: 3 de Octubre de 1995
FECHA DE EMISION 3 de Octubre de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: TIBABUYES II
LOCALIDAD: Suba
UBICACION: Calle 136B por Cra. 107
REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio, inundaciòn en època invernal.

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona plana, servicios en un 60% clandestinos, vias sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier clase de construcciòn se deben investigar las condiciones de estabilidad y diseño de cimentaciòn.
Ensayo de consolidaciòn obligatorio.

853

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 457

FECHA: Octubre 3-95
FECHA VISITA: Octubre 3-95
BARRIO: Tibabuyes II
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Calle 136 B por Cra 107.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III P. Zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia.

a) TIPO DE RIESGO: Medio. inundación en época invernal

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana servicios en un 60% clandestinos, vías sin pavimentos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para cualquier clase de construcción se debe investigar las condiciones de estabilidad y diseño de cimentación ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Rafael Santamaría del Río
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25202023 95
FIRMA: