



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 875 /

FECHA SOLICITUD: 12 de Octubre de 1995

FECHA EMISION: 12 de Octubre de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: Villa Colombia

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION: Carrera 106 por Calle 58 Sur

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo - inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana - Barrio sin personería jurídica, calles sin pavimentar, servicios clandestinos, incluyendo la energía, presencia de un alcantarillado provisional.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier clase de construcción se debe tener diseño de cimentación y ensayo de consolidación obligatorio.

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

Jose C. Torres



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 468

FECHA: Octubre 12-95
FECHA VISITA: Octubre 12-95
BARRIO: Villa Calandinia
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Cra 100 x calle 58 sur.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona de suelos blandos y de baja resistencia

a) TIPO DE RIESGO: Bajo inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana - Porrio sin presencia jurídica ellos sin pavimentos servicios clandestinos incluyendo la energía presencia de un albañillado provisional.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para cualquier caso de construcción se debe tener presente el diseño de cimentación por pago de consolidación obligatorio

NOMBRE: Rafael Santamaría de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: [Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

