Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 884

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: 31 de Octubre de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO:

LOCALIDAD: Usaquèn

UBICACION: Carrera 7a con Calle 114

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACIÒN TECNICA:

Se està ejerciendo tracciòn en la tuberìa debido a los asentamientos del terreno que a diario ocurren en la zona, por lo tanto al tubo en los extremos se le estan colocando uniones dresser que ayudan a dar flexibilidad al tubo y asì no vaya colaxar cosa que no va a ocurrir.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Son recomendaciones del Gerente Operativo de la Empresa de Acueducto, no alarmarse ya que no se està corriendo ningùn riesgo.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No.

FECHA: Octubre 31-95
FECHA VISITA: Octubre 31-95
BARRIO:
LOCALIDAD: Usaquen
LOCALIZACION: Cra 7 con calle 114
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA: Se está presentando fracción en la tubería debido a los asentamientos del terreno. Debido a diario ocurren en la zona, por lo tanto al tubo en los extremos se le están colocando uniones flexibles para ayudar a dar flexibilidad al tubo y así no vaya a colapsar o a fracturar.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: Se recomienda cierre del Circuito Operativo de la Empresa de Acueducto, no abrirse ya que no se está corriendo ningún riesgo.

NOMBRE: Raquel Santamaría del Pilar
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25202039 95
FIRMA: