



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES 894

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: 30 de Octubre de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO:

LOCALIDAD: Usaquén

UBICACION: Calle 141 No. 17-16

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ninguno

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona plana, presencia de todos los servicios, zona residencial. Lote con cerramiento en bloque.
Es una zona de suelos blandos y muy baja resistencia

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Ensayo de consolidación obligatorio

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

594 ✓

CONCEPTO TECNICO OPES

N. 503

FECHA: Octubre 30-95
FECHA VISITA: Octubre 30-95
BARRIO:
LOCALIDAD: Usaquén
LOCALIZACION: calle 141 No. 17-16
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, presencia de todos los servicios, Zona residencial. Lote con cerramiento en bloque. Es una zona de suelos blandos y muy baja resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: Arroyo de Courso
Lidación obligatoria.

NOMBRE: Rafael Garbuará de R. S.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: [Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

