



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 902

FECHA SOLICITUD:

FECHA DE EMISION: Diciembre 28 de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: MIRADOR DE MARRUECÓS

LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

UBICACION: Cra 5 N°48P - 38 Sur

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio - deslizamiento

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona con pendientes fuertes calles en un 30% sin pavimentar, carencia de servicios de alcantarillado debido a esto, se han acelerado los deslizamientos .

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier tipo de construcción análisis de estabilidad. Se deben hacer o completar las obras de alcantarillado con el fin de mitigar el riesgo.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



906

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

N. 594

FECHA: Dic - 28 - 95
 FECHA VISITA: Dic - 28 - 95
 BARRIO: Mirador de Marrocas
 LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
 LOCALIZACION: Cra 5 - N. No. 48 P - 36 SUR.
 REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio desligamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona con pendientes fuertes @ calles en un 30% sin pavimentos, carencia de servicios de alcantarillado. Debido a esto se han generado los desligamientos

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para cualquier tipo de construcción analizar de estabilidad. Se deben hacer & completar los obras de alcantarillado, con el fin de mitigar el riesgo

NOMBRE: Rafael S. de P. B.
 PROFESION: Ing. Civil
 MATRICULA N.º: 2520203355
 FIRMA: [Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

