



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TÉCNICO No. 917 ✓

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Noviembre 1 de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: SAN FELIPE

LOCALIDAD: USAQUEN

UBICACION: CALLE 181-CRAS 29-30

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO. INUNDACIÓN EPOCA INVERNAL

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:

Zona plana de suelos blandos y baja resistencia, calles sin pavimentar, en su mayoría peatonales fácil acceso y presencia de todos los servicios en sus alrededores.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda manejo de consolidación obligatorio para cualquier tipo de construcción.

DIRECTOR



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

917
OK

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 517

FECHA: Nov. 1-95
FECHA VISITA: Nov. 1-95
BARRIO: San Felipe
LOCALIDAD: Usaquén
LOCALIZACION: Calle 181-183 Cra 29-30.
REFERENCIA OPES: C

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Bajo - mudación ep
ca normal.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana de
suelo blando y baja resis-
tencia, calles sin pavimentos
en su mayoría platanales
facil acceso y presencia de
todos los servicios en sus
alrededores.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Se recomienda
ensayo de consolidación lateral
y ganar para cualquier tipo
de construcciones. Faltó ?

NOMBRE: Ing. Bayron de D. J.
PROFESION: Ingeniero
MATRICULA No. 2520203355
FIRMA:



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

