



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá


CONCEPTO TECNICO No. 918 /
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Noviembre 1 de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: TIBABITA
LOCALIDAD: USAQUEN
UBICACION: Calle 180A No.35C-12
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: BAJO. INUNDACION EPOCA INVERNAL


JUSTIFICACIÓN TECNICA: Zona plana, calles muy estrechas y destapadas. Construcciones de más de dos plantas Presencia de servicios en un 60% clandestinos, suelos blandos y de muy baja resistencia.
--

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Deben investigarse condiciones de estabilidad hundimientos y cimentación de construcciones vecinas. Ensayo de consolidación obligatorio.

Original
Esc. 201
DIRECTOR



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Arcaldia Mayor de Santafe de Bogota

918

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 518

FECHA: Nov. 1-95
FECHA VISITA: Nov. 1-95
BARRIO: Tibaquita
LOCALIDAD: Usaque
LOCALIZACION: calle 180A No. 35C-12
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Bajo - mudacion en epoca
de invierno

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, calles
muy estrechas y destapadas.
Cercos de mas de dos
plantas. Presencia de servi-
cios en un 60% clandestinos
Suelos blandos y de muy baja
resistencia

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: Debe verificarse
condicion de estabilidad, bndi
miento y cimentacion de construc-
ciones vecinas. Ensayo de Com-
solidacion obligatorio

NOMBRE: Pablo Santamaría de N. S.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA NO: 2520203395
FIRMA: [Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

