



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

<b>CONCEPTO TECNICO No. 1021</b>
<b>FECHA SOLICITUD:</b>
<b>FECHA EMISION:</b> Diciembre 6 de 1995
<b>ENTIDAD SOLICITANTE:</b>
<b>BARRIO:</b> Marandú
<b>LOCALIDAD:</b> Engativa
<b>UBICACION:</b> C/le 68B # 112B - 76 Lote 28 Mzna. 0
<b>REF:</b> OPES
<b>CONTENIDO</b>

Medio por inundación, contaminación ambiental por aguas negras

**JUSTIFICACION TECNICA:**  
 El lote se encuentra en una zona plana sobre un relleno.  
 Ausencia de servicios, calles semidemarkadas, es un terreno muy blando de baja resistencia..

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**  
 Se recomienda ensayo de consolidación obligatorio; para construir ver estudios de cimentación y estabilidad de construcciones vecinas con el fin de evitar hundimientos.

*Abel Torres*

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



1021 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

N. 568

FECHA: Diciembre 6-95  
 FECHA VISITA: Diciembre 6-95  
 BARRIO: Moravia  
 LOCALIDAD: Cuscatirá  
 LOCALIZACION: Calle 88 B No. 112B-76 - lote 28 Manzana 0  
 REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio - inundación, contaminación ambiental por aguas negras.

b) JUSTIFICACION TECNICA: El lote se encuentra en una zona plana, sobre un sellado ausencia de servicios, calles semi pavimentadas, es un terreno muy blando de baja resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Se recomienda en caso de construcción obligatorio para construir, ver estudios de cimentación y estabilidad de construcción, ver estudios de cimentación y estabilidad de construcción.

NOMBRE: Iván Santamaría de los  
 PROFESION: Ing Civil  
 MATRICULA No. 2520203395  
 FIRMA: [Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias  
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

