



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

CONCEPTO TECNICO No. 1024
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Diciembre 6 de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE: SOP
BARRIO: Casandra
LOCALIDAD: Fontibón
UBICACION: C/le 21 # 134 A - 49
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA: El lote se encuentra situado en una zona plana, servicios clandestinos, calles sin pavimentar viviendas por autoconstrucción con alguna técnica, zona de suelos blandos y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Deben investigarse las condiciones de estabilidad de las construcciones vecinas. Ensayo de consolidación obligatorio
--

ALCALDIA MAYOR DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias
DIRECTOR
Leo Corrales

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



1024
000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

N. 563

FECHA: Diciembre 5-95
FECHA VISITA: Diciembre 5-95 P
BARRIO: Casandya
LOCALIDAD: Fontibón
LOCALIZACION: Calle 21 No. 134 A-49
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: El lote se encuentra situado en una zona plana, servicios básicos distintos, calles sin pavimentar. viviendas por autoconstrucción con alguna técnica, zona de suelos blandos y de baja resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Deben investigarse de las condiciones de estabilidad de las construcciones vecinas en caso de consolidación allegatoria

NOMBRE: Rafael Santayudá del Pozo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: [Firma manuscrita]



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

