Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1028

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Diciembre 5 de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB
BARRIO: Paraiso
LOCALIDAD: Fontibón
UBICACION: Clles 23A a 24A Cras 118A - 120
REF: OPES 1612

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

El predio se encuentra localizado en una zona plana, calles sin pavimentar, servicios clandestinos en un 80%.
Posible inundación en epoca de invierno. Zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Deben investigarse las condiciones de estabilidad y para cualquier clase de construcción, ensayo de consolidación obligatorio.

Original firmado por:
José Fabio Torres Pérez
DIRECTOR

1028

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

N. 362

FECHA: Diciembre 5-95
FECHA VISITA: Diciembre 5-95 P.
BARRIO: Paraíso
LOCALIDAD: Fontibón
LOCALIZACION: Calles 23A a 24A. Cra 118A-120
REFERENCIA OPES.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA: El predio se encuentra localizado en una zona plana, calles sin pavimento, servicios clandestinos en un 80%. Posible inundación en epoca de invierno, zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Debe investigar si las condiciones de estabilidad y para cualquier clase de construcción ensayo de consolidación obligatorio

NOMBRE: Rafael Santamaría Duque
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: