



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1033**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** DICIEMBRE 13 DE 1995

**ENTIDAD SOLICITANTE:**

**BARRIO:** EL MUELLE II

**LOCALIDAD:** ENGATIVA

**UBICACION:** CALLE 61 A No. 105 F 21

**REF:** OPES

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

MEDIO POR INUNDACION

**JUSTIFICACIÓN TECNICA:**

ZONA PLANA DE SUELOS BLANDOS Y BAJA RESISTENCIA, AUSENCIA DE SERVICIOS EN UN 30%, CALLES SIN PAVIMENTAR, HAY INUNDACION PARCIAL EN EPOCA DE INVIERNO.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

PARA CUALQUIER CLASE DE CONSTRUCCION, SE DEBE HACER ENSAYO DE CONSOLIDACION.

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**

Original Firmado por:  
Fabiola Giraldo Torres  
D. C. 13/12/95



Alicaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1033

000002

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 576

FECHA: Dic-13-95  
 FECHA VISITA: Dic-13-95  
 BARRIO: El Muelle I  
 LOCALIDAD: Engativá  
 LOCALIZACION: Calle 61A No. 105F-21  
 REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana de suelo blando y baja resistencia ausencia de servicios en un 30% Calles sin pavimentos. Hay inundación parcial en época de invierno.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para cualquier clase de construcción se debe hacer estudio de consolidación

NOMBRE:

Salud Santamaría Díaz

PROFESION:

Ingeniería Civil

MATRICULA No.

2520203395

FIRMA:

[Firma manuscrita]



Oficina para la Prevención de Emergencias  
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

