



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

CONCEPTO TECNICO No. 1034

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: DICIEMBRE 13 DE 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: CIUDAD DE CALI

LOCALIDAD: KENNEDY

UBICACION: CALLE 42 S No. 101 B - 04

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

ZONA PLANA DE SUELOS BLANDOS Y BAJA RESISTENCIA, SERVICIOS CLANDESTINOS EN UN 40%, CALLES SIN PAVIMENTAR.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

PARA CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCION, ENSAYO DE CONSOLIDACION OBLIGATORIO

Original Firmado por:
Sra. Fidel Torres
Directora



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





1034
000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

581

FECHA: Dic-13-95
FECHA VISITA: Dic-13-95
BARRIO: Ciudad de Cali
LOCALIDAD: Prunedy
LOCALIZACION: calle 47 sur No 101B-04
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana de suelo blandos y haya existencia de rios clandestinos en un 40% ellos sin pavimentos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para cualquier tipo de construcción susayo de Consolidación obligatorio

NOMBRE: Rafael Santanosa de 1993
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No: 3520203395
FIRMA: [Firma manuscrita]



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

