



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1043

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Diciembre 18 de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: BILBAO I

LOCALIDAD: SUBA

UBICACION: Cra 138 N ° 145.76 Lote 25 Manzana 5

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio - inundación en época invernal

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona plana de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia, calles sin pavimentar presencia de servicios en su mayoría clandestinos

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier tipo de construcción deben investigarse las condiciones de cimentación y exigir ensayo de consolidación obligatorio

Original firmado por:
Eusebio Salgado Torres
DIRECCION

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

1043

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 592

FECHA: Dic-14-95
 FECHA VISITA: Dic-18-95
 BARRIO: Bilbao I
 LOCALIDAD: Suba
 LOCALIZACION: Cra 138 N. 145-76 lote 25 Manz S.
 REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Medio inundación época inusual.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana de suelos blandos muy como presibles y de poca resistencia, ellos sin presencia de servicios en su mayoría clandestinos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para cualquier tipo de construcción deben investigarse las condiciones de cimentación por un ensayo de consolidación obligatoria.

NOMBRE: Rafael Santamaria de Rojas
 PROFESION: Ing. Civil
 MATRICULA NO: 2520203395
 FIRMA: [Firma manuscrita]



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

