



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1048

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Diciembre 27 de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: SAN VICENTE SUR ORIENTE
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
UBICACION: Transversal 12 este N° 35-37 sur
REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
 Ninguno

JUSTIFICACIÓN TECNICA:
 El predio se encuentra en una zona plana sin problemas, fácil acceso, todos los servicios, calle pavimentada.
 La zona en general es de deslizamientos acelerados por deficiencia en el sistema de drenaje o ausencia de este

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
 Para cualquier clase de construcción se debe hacer análisis de estabilidad

Original Firmado por
 Eusebio G. Torres
 2000-12-27



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

1048

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 594

FECHA: Dic-26-95
 FECHA VISITA: Dic-27-95
 BARRIO: San Vicente Sur (Oriente)
 LOCALIDAD: San Vicente Sur, Cristobal.
 LOCALIZACION: Trans. 12 Est. No. 35-37 Sur.
 REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: El predio se encuentra en una zona plana sin problemas, facil acceso todos los servicios de pavimentada. La zona en general es de desliza mientos acelerados por deficiencia en el sistema de drenaje o ausencia de este.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para cualquier clase de construcción se debe hacer análisis de estabilidad.

NOMBRE: Rafael Santacruz de R. S. S.
 PROFESION: Ing Civil
 MATRICULA No. 25202033.95
 FIRMA: [Firma manuscrita]



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

