



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

**CONCEPTO TECNICO No. 1063**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** Enero 16 de 1996

**ENTIDAD SOLICITANTE:** EAAB

**BARRIO:** POTRERITO

**LOCALIDAD:** Bosa

**UBICACION:** Cille 78 Con 102 A

**REF:** OPES

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Alto por inundación parcial hacia el costado norte del barrio ( en época invernal)

**JUSTIFICACIÓN TECNICA:**

Zona plana, calles sin pavimentar. El alcantarillado construido por el urbanizador, la energía es provisional por convenio con la empresa de energía.  
El costado norte del barrio se inunda en época de invierno.  
El barrio colinda con el bosque de San Bernardino

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Construir redes de alcantarillado de lluvias, investigar el de negras existente.

Original firmado por:  
Eusebio Torres  
DIRECTORA

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



1063

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 631

FECHA: *Enero 16-96*  
FECHA VISITA: *Enero 16-96*  
BARRIO: *Patriota*  
LOCALIDAD: *Bosa*  
LOCALIZACION: *calle 78 Cms 102A.*  
REFERENCIA OPES:

EAAB

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: *Alto inundación parcial hacia el Costado Norte del Barrio (en época invernal)*

b) JUSTIFICACION TECNICA: *Zona plana des sin parimientos, el alcantarillado construido por el Urbanizador. La energía provisional por convenio con la Empresa de Energía. El Costado Norte del Barrio se inunda en época de invierno. El barrio colinda con el Bosque de San Bernardino.*

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

*Construir peder de alcantarillado de Huris, investigar el de riesgos existente*

NOMBRE:  
PROFESION:  
MATRICULA No:  
FIRMA:

*Salud S. del. Agg*  
*Ingr Civil*  
*2520203395*  
*D. del*



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

