



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1159**FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Febrero 13 de 1996**ENTIDAD SOLICITANTE:** SOP**BARRIO:** JUAN PABLO II**LOCALIDAD:** Ciudad Bolívar**UBICACION:** Diagonal 69 A # 18 F - 3D /**REF OPES:****TIPO DE RIESGO:**

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona residencial con pendiente del 20%, calles destapadas con suelos blandos y bajas resistencias.

Listo para construcción, con servicios públicos legalizados. /

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Hacer ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: N.
 FECHA VISITA: Febrero 12 / 96
 BARRIO: Juan Pablo II
 LOCALIDAD: Ciudad. Bolívar
 LOCALIZACION: Diagonal 69A # 18F-30
 REFERENCIA OPES.

SOP

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
 Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:
 - Zona Residencial con pendiente del 20%
 calles destapadas con suelos blandos y
 bajas resistencias.
 - Listo para construcción, con servicios
 Públicos legalizados.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Hacer ensayo de consolidación para
 cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachón Beltrán
 PROFESION: Ingeniera Civil
 MATRICULA No. en trámite
 FIRMA: *[Firma]*

[Firma] 5 de P. 3
 Ing. Civil
 252020332



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

