



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1167

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Febrero 20 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: SOP
BARRIO: NUEVA COLOMBIA
LOCALIDAD: Ciudad Bolívar
UBICACION: Cile 69 l Sur # 18 L - 40
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Ninguno
JUSTIFICACION TECNICA: Zona residencial con pendiente moderada, presencia de todos los servicios públicos. Calles pavimentadas.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1167

000002

CONCEPTO TECNICO	
FECHA: 20 de Febrero 196	
FECHA VISITA	
BARRIO Nueva Colombia	
LOCALIDAD Ciudad Bolivar.	
LOCALIZACION Calle 69I Sur N° 18L-40	
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	SOP
1. ZONIFICACION GEOTECNICA:	
a) TIPO DE RIESGO:	Ninguno
b) JUSTIFICACION TECNICA:	-Zona residencial con pendiente moderada, presencia de todos los servicios publicos calles pavimentadas.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
Realizar ensayo de consolidación, para cualquier tipo de construcción.	
NOMBRE:	Patricia Pachón Bolla
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA No.:	2520258503
FIRMA:	



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

