



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

**CONCEPTO TECNICO No. 1170**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** Febrero 19 de 1996

**ENTIDAD SOLICITANTE:** SOP

**BARRIO:** BELLAVISTA

**LOCALIDAD:** Kennedy

**UBICACION:** Calle 40 Sur # 106 C - 40

**REF OPES:**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Ninguno

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona residencial, presencia de todos los servicios públicos, suelos blandos y de baja resistencia.  
Lista para construcción.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

**OPES**

*Oficina para la Prevención de Emergencias*

*Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias*

**FOPAE**



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

1170

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	Febrero 19/96
FECHA VISITA	
BARRIO	Bellavista
LOCALIDAD	Kenedy
LOCALIZACION	Calle 40 sur # 106e-40
REFERENCIA OPES	SOP.
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA:	
a) TIPO DE RIESGO:	Ninguno
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona Residencial, presencia de todos los servicios publicos, suelos blandos y de baja resistencia.</li> <li>- Lista para construcción.</li> </ul>
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
Realizar ensayo de consolidacion para cualquier tipo de construcción.	
NOMBRE:	Patricia Pachon Bolla
PROFESION:	Ingenieria Civil
MATRICULA N°:	2520258503
FIRMA:	

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**