



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

00000

CONCEPTO TECNICO No. 1190

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Febrero 19 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: DIVINO NINO

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION Cra 103 A # 69 - 35 Sur

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio residencial, zona plana con suelos arcillo - limosos.

Lista para construir.

Calles sin pavimentar.

Servicios públicos ilegales

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para realizar cualquier tipo de construcción, hacer ensayo de consolidación.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

CONCEPTO TÉCNICO

FECHA: Febrero 19/96
 FECHA VISITA
 BARRIO Divino Niño
 LOCALIDAD ~~Bello~~
 LOCALIZACION Carrera 103A N°69-35 sur
 REFERENCIA OPES

1. ZONIFICACION GEOTECNICA

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Barrio residencial, zona plana con suelos arcillo-limosos.
- Lista para construir
- Calles sin pavimentar
- Servicios publicos ilegales

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Para realizar cualquier tipo de construcción realizar ensayo de consolidación.

NOMBRE: Patricia Pachou Bello
 PROFESION: Ing. Civil
 MATRICULA No.: 2520258503

FIRMA:

[Handwritten signature]



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención de Emergencias

