



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

**CONCEPTO TECNICO No. 1206**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** Febrero 23 de 1996

**ENTIDAD SOLICITANTE:** SOP

**BARRIO:** MANUELA BELTRAN

**LOCALIDAD:** Ciudad Bolivar

**UBICACION** Cra 45 A # 68 I - 39

**REF OPES:**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Bajo por arrastre de material

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona residencial con pendiente fuerte, arrastre de material en su frente, por acción del agua lluvia en época de invierno.

Acceso dificultoso en el punto.

Servicios públicos legalizados.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Pavimentar vía para mitigar el problema de arrastre de materiales (finos)

Original Firmado por

Fosé Fidel López López

DIRECTOR

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

1206

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	Febrero 23/96
FECHA VISITA	
BARRIO	Carrera 45A #68i-39 Manuela Beltrán.
LOCALIDAD	Ciudad Bolívar.
LOCALIZACION	
REFERENCIA OPES	
	SOP
<b>1. ZONIFICACION GEOTECNICA :</b>	
a) TIPO DE RIESGO:	Bajo por arrastre de Material
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<p>Zona residencial con pendiente fuerte, arrastre de material en su frente; por acción del agua lluvia en época de invierno.</p> <p>Acceso dificultoso en el punto.</p> <p>Servicios públicos legalizados.</p>
<b>RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.</li> <li>- Pavimentar vía para mitigar el problema de arrastre de materiales (firos).</li> </ul>	
NOMBRE:	Patricia Padilla
PROFESION:	Ingeniera Civil
MATRICULA No.:	25258503
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE