



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

CONCEPTO TECNICO No. 1211

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Febrero 26 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO: VILLA TERESITA

LOCALIDAD: Engativá

UBICACION Cra 115 A # 69 - 10

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote listo para construir sin ningún tipo de riesgo, demarcados los andenes, calle 69 sin pavimentar, servicios legalizados en un 60 %, deficiente servicio de alcantarillado de aguas lluvias.
Baja presión en el servicio de acueducto

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Completar las obras de alcantarillado y pavimentar calles.
Para construir se debe hacer un buen estudio y diseño e cimentación, con el fin de evitar problemas de asentamientos diferenciales.

Original Firmado por:
José Fidel Espinel Pizarro
DIRECCIÓN

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1211

CONCEPTO TECNICO OPES		700
FECHA: FECHA VISITA <i>Febrero 26-96.</i> BARRIO <i>Villa Feriuta</i> LOCALIDAD <i>Eugativa</i> LOCALIZACION <i>Cra IISA No. 69-10.</i> REFERENCIA OPES		
CONTENIDO		
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :		
a) TIPO DE RIESGO: <i>Ninguno.</i>		
b) JUSTIFICACION TECNICA: <i>Este lote para construcción sin ningún tipo de riesgo, durante los años, calle 69 sin pavimentar, servicios legalizados en un 60%, depende servicio de alcantarillado de Aguas Theris, haya presión en el servicio de acueducto.</i>		
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES <i>Completar los obra de alcantarillado y pavimento calle. Para construcción se debe hacer un buen estudio y diseño de cimentación con el fin de evitar posibles mas de asentamientos diferenciales.</i>		
NOMBRE: <i>Paulo Zambrano de 179</i> PROFESION: <i>Ing. Civil</i> MATRICULA No.: <i>2520203395</i> FIRMA: <i>Paulo</i>		

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE