



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000001

CONCEPTO TECNICO No. 1215

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Febrero 23 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB

BARRIO: LAS ORQUIDEAS 1er. SECTOR / 2do. SECTOR

LOCALIDAD: Usme

UBICACION Cra 62 Este con Cllé 94 Sur

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por erosión

JUSTIFICACION TECNICA:

Calles afectadas por las aguas lluvias en época de invierno, cargando material y erosionando e inestabilizando el terreno.

Zona con pendientes moderadas.

Servicios públicos ilegales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realización de obras de drenaje, canalización de aguas lluvias.

Legalización de servicios públicos.

Original Firmado por:
José del Torres

DIRECTOR

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002
1215

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	Febrero 23/96
FECHA VISITA	
BARRIO	Las Orquideas Resector. / 2º sector
LOCALIDAD	Usme
LOCALIZACION	Carrera 67 Este con Calle 94 Sur
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	
ECCB	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	Bajox erosión
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<ul style="list-style-type: none"> - Calles afectadas por las aguas lluvias en época de invierno, cargando material erosionando e inestabilizando el terreno - Zona con pendientes moderadas - Servicios públicos ilegales.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> - Realización de obras de drenaje, canalización de aguas lluvias. - Legalización de servicios públicos 	
NOMBRE:	Patricia Pachón B. Iny. Civil
PROFESION:	Iny. Civil
MATRICULA No.:	252020335
FIRMA:	<i>[Firma]</i>

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE