Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1220

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Febrero 23 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: SOP
BARRIO: JERUSALEN BELLA VISTA
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACION Cra 46 C # 70 - 51 Sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona residencial con pendientes suaves, presencia de todos los servicios públicos.
Calles pavimentadas y bien constituidas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Original Firmado por:
José Noel Torres
DIRECTOR

000002

1220

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: 23 de Febrero
FECHA VISITA 20 de febrero
BARRIO Jerusalen - Bella Vista.
LOCALIDAD Ciudad Bolivar.
LOCALIZACION Kra 46C N°70-51 Sur. P.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona residencial con pendientes suaves, presencia de todos los servicios publicos. Calles pavimentados y bien constituidos

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción

NOMBRE: Patricia Pachon B. Paty Hernandez
PROFESION: Ing. Civil Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520258503 2520203395
FIRMA: