



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

00 000 1

CONCEPTO TECNICO No. 1260

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Febrero 26 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD

BARRIO:

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe

UBICACION: Diag. 43 G # 12 A - 39

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamientos

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona residencial con pendientes medias y afectación de las aguas lluvias en época de invierno (arrastre de material -finos-)

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción

Original Firmado por:
Fosé Fidel Torres Torres
DIRECTOR

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

1260

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: FECHA VISITA Febrero 26/96 BARRIO LOCALIDAD Rafael Uribe U. LOCALIZACION Diag. 43 G N° 12A-39 REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	DAPD
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO: Bajo por deslizamientos	
b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona residencial con pendientes medias, y afectación de las aguas lluvias en época de invierno (arrastre de material -Finos-).	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcciones	
NOMBRE: Esteban Pachón Bo <i>Esteban Pachón Bo</i> PROFESION: Ing. Civil Oficina para la Prevención de Emergencias MATRICULA No.: 24258523 <i>24258523</i> FIRMA: <i>[Firma]</i>	

OPES

FOPAE