



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1263

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Febrero 29 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: EAAB
BARRIO: SAN ANTONIO NORTE
LOCALIDAD: Engativá
UBICACION: Cra 114 con Cille 64 A
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:
 Se ejecutará una línea de aguas lluvias que inicia en 12" y termina en 30" en el caño Jaboque, con una longitud de aproximadamente 730 m.
 La zona de ejecución de la obra es netamente plana con ausencia de vias en construcción, para lo cual se realizará dicha línea de aguas lluvias.
 No cuenta con riesgos de deslizamiento.
 Se esta respetando la ronda del caño, ya que se encuentra cercado por el acueducto.
 No se presentan muestras de niveles freáticos altos.
 Es una zona que se encuentra en pleno desarrollo y cuenta con planos de loteo hechos por Planeación.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
 Construir las obras de drenaje correspondientes.
 Construcción de vias de acceso.
 Todo lo anterior con el fin de mitigar o evitar riesgos que se puedan presentar.

Original Firmado por:
José Ted. Torres
DIRECCION



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1263

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Febrero 29 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: EAAB
BARRIO: SAN ANTONIO NORTE
LOCALIDAD: Engativá
UBICACION: Cra 114 con Cllé 64 A
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO: Ninguno
JUSTIFICACION TECNICA: Se ejecutará una línea de aguas lluvias que inicia en 12" y termina en 30" en el caño Jaboque, con una longitud de aproximadamente 730 m. La zona de ejecución de la obra es netamente plana con ausencia de vias en construcción, para lo cual se realizará dicha línea de aguas lluvias. No cuenta con riesgos de deslizamiento. Se esta respetando la ronda del caño, ya que se encuentra cercado por el acueducto. No se presentan muestras de niveles freáticos altos. Es una zona que se encuentra en pleno desarrollo y cuenta con planos de loteo hechos por Planeación.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Construir las obras de drenaje correspondientes. Construcción de vias de acceso. Todo lo anterior con el fin de mitigar o evitar riesgos que se puedan presentar.

Original firmado por
José María Escobar
DIRECTOR



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: FECHA VISITA febrero 29-96 BARRIO San Antonio Norte LOCALIDAD Engativá (Localidad 10) LOCALIZACION Cra 114 con calle 64A. REFERENCIA OPES E.A.A.B	
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO: <p style="text-align: center;">Ninguna</p>	
b) JUSTIFICACION TECNICA: <ul style="list-style-type: none"> * Se ejecutará una línea de aguas lluvias que inicia en 12" y termina en 30" en el caño Juagüé, con una longitud aprox 730m. * La zona de ejecución de la obra es notadamente plana con ausencia de vías en construcción, para lo cual se realizará dicha línea de aguas lluvias * No cuenta con riesgos de deslizamiento. * Se está respetando la ronda del caño, ya que se encuentra cercada por el acueducto. * No se presentan muestras del nivel freático alto. * Es una zona que se encuentra en pleno desarrollo y cuenta con planos de loteos hechos por planeación distrital. 	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES <ul style="list-style-type: none"> * Construir las obras de drenaje correspondientes * construcción de vías de acceso <p>todo lo anterior con el fin de mitigar o evitar riesgos que se puedan presentar.</p>	
NOMBRE: <i>Andrés Aquino</i> PROFESION: <i>Ing. Civil</i> MATRICULA No.: 2520257685 FIRMA: <i>Andrés Aquino</i>	
Tránsito Santafesino de Bogotá Ing Civil 2520203395 <i>Tránsito</i>	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

FOPAE

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias