



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1276

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Febrero 29 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Concejo
BARRIO: VILLA COLOMBIA (puntual)
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION: Cra 101 Bis # 57 - 44
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana, calles sin pavimentar, presencia de todos los servicios (provisionales).
Suelos blandos y de baja resistencia.
Zona residencial, lugar de colaboración a la comunidad.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción

Original firmado por:
DIRECTOR



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

1276

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: FECHA VISITA Febrero 29/96 BARRIO Villa Colombia (Pontual) LOCALIDAD Bosa LOCALIZACION Carrera 101 B/O N° 57-44. REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	
Concepto	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO: <p style="text-align: center;">Ninguno</p>	
b) JUSTIFICACION TECNICA: <p>Zona plana, calles sin pavimento, presencia de todos los servicios (provinciales), suelos blandos y de baja resistencia. Zona Residencial, lugar de colaboración a la comunidad.</p>	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.	
NOMBRE: Patricia Padilla B. <i>Patricia Padilla B.</i> PROFESION: Ing. Civil <i>Ing. Civil</i> MATRICULA No.: 3258503 <i>3258503</i> FIRMA: <i>[Firma]</i>	

OPES

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE