



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1283 A**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** Marzo 15 de 1996

**ENTIDAD SOLICITANTE:** DAPD

**BARRIO:** PARIS FRANCIA

**LOCALIDAD:** Engativá

**UBICACION** Autopista a Medellín Diag. 76 A Cra 90 a 92

**REF OPES:**

**TIPO DE RIESGO:**  
Bajo - parcial inundación en época de invierno

**JUSTIFICACION TECNICA:**  
Zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia, un 40 % del barrio se encuentra en zona residencial.  
La zona se reserva para la futuras Avdas ( Autopista a Medellín). Se encuentra sin problemas.  
El barrio esta en proceso de legalización, calles algunas sin pavimentar y servicios en un 30% clandestinos.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**  
Deben investigarse las condiciones de cimentación, estabilidad, hundimiento, agrietamientos de construcciones vecinas. Se debe tener en cuenta un ensayo de consolidación obligatorio.  
Construir sistema de drenaje y legalizar servicios

*Jose C. Concha*  
*Rosario*



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





CONCEPTO TECNICO OPES		717
<b>FECHA:</b> <b>FECHA VISITA</b> Margolis - 96. <b>BARRIO</b> Paris - Francia <b>LOCALIDAD</b> Engativá <b>LOCALIZACION</b> Autopista a Medellín Diag 76A Cra 90A 92 <b>REFERENCIA OPES</b>		
CONTENIDO		DAPD
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :		
<b>a) TIPO DE RIESGO:</b> Bajo parcial inundación en época de invierno		
<b>b) JUSTIFICACION TECNICA:</b> Zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia, un 40% del barrio se encuentra en zona residencial. La zona de reserva para futuros asentamientos (Autopista Medellín) se encuentra sin problemas, el barrio está en proceso de legalización, calles algunas sin pavimento y servicios en un 30% de las		
<b>RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:</b> Deben investigarse las condiciones de cimentación, estabilidad, inundación, oclusiones, agrietamiento de construcciones vecinas. Se debe tener en cuenta un ensayo de consolidación obligatorio. Construir sistema de drenaje y legalizar		
<b>NOMBRE:</b> Pablo Santamaría de R. J. <b>PROFESION:</b> Ing. Civil <b>MATRICULA No.:</b> 2520203395 <b>FIRMA:</b>		

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: N.  
FECHA VISITA: Febrero 9/96  
BARRIO: San José de Bosa  
LOCALIDAD: Bosa  
LOCALIZACION: Calle 12 # 20A-75  
REFERENCIA OPES.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Terreno plano con calles pavimentadas  
sistemas de drenajes completos y  
servicios publicos legalizados.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para  
cualquier tipo de obra estructural.

NOMBRE: Patricio Pachón Bello  
PROFESION: Ingeniera Civil  
MATRICULA No. En trámite  
FIRMA: *[Firma]* 520203395



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

