



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1344****FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Marzo 26 de 1996**ENTIDAD SOLICITANTE:** Alcaldía Local**BARRIO:** EL CAUCE (puntual)**LOCALIDAD:** Bosa**UBICACION:** Cra 105 # 62 - 22**REF OPES:****TIPO DE RIESGO:**

Bajo por inundación

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Riesgo de inundación por encontrarse en un nivel más bajo que el del río  
Vías erosionadas por acción de las aguas lluvias.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**

1344



Aldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA: Marzo 26/96

BARRIO: El cause

LOCALIDAD: Bosa

LOCALIZACION: Kra 105 # 62 - 22

(Puntual)

REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

A. Local

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Riesgo de inundación por encontrarse en un nivel más bajo que el del Río. Vías erosionadas por acción de las aguas lluvias.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachón B.

PROFESION: Ing. Civil

MATRICULA No. 2470218703

FIRMA:

*[Firma manuscrita]*

Isabel Bautista de DJS  
Ing. Civil  
2472520203395



Oficina para la Prevención de Emergencias  
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

