



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1350

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 22 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO: SAN BERNARDINO (puntual)

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION: Calle 71 A Sur # 100 A - 51

REF OPES:

TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Suelos blandos y de baja resistencia (limo -arcillosos)

Zona de inundación y vías erosionadas por efecto de las aguas lluvias

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

1350 00 00 02



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA: Marzo 22/96

BARRIO: San Bernardino

LOCALIDAD: Bosa

LOCALIZACION: Calle FIASUR # 100A-51 (Pantual)

REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

SOP.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:


Suelos blandos y de baja resistencia (Limo - arcillosos)

zona de inundación y uas erosionadas por efecto de las aguas lluvias.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachón B. Lauffhauer
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA NO.: 2520258503 2520203395
FIRMA: [Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

