



000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1361**FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Marzo 20 de 1996**ENTIDAD SOLICITANTE:** SOP**BARRIO:** SANTA FE**LOCALIDAD:** Bosa**UBICACION** Cile 58 Bis # 112 - 45 Sur**REF OPES:****TIPO DE RIESGO:**

Medio por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Vías erosionadas por acción de las aguas lluvias.

Zona plana.

Suelos blandos y de baja resistencia

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1361

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA: Mayo 20/96

BARRIO: Santafé

LOCALIDAD: BOGOTÁ

LOCALIZACION: Calle 58 Bis # 112-45 sur.

REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

SOP

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Vías erosionadas por acción de las aguas lluvias.
- Zona plana.
- Suelos blandos y de baja resistencia

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE:

PROFESION:

MATRICULA No.

FIRMA:

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

