



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1391

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 2 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB

BARRIO: Vegas de Santana

LOCALIDAD: Kennedy

UBICACION Transv 89C con Calle 57A Sur

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio en desarrollo, zona plana, vias sin pavimentar con redes particulares
Suelos blandos (limos arcillosos) de bajas resistencias.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realización de sistemas de drenaje
Pavimentación de Vías
Legalización de Servicios Públicos
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

1391



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA:	Marzo 21/96
FECHA VISITA	
BARRIO	Vegas de Santana
LOCALIDAD	Kenedy
LOCALIZACION	Transv. 89C con Calle STASOR
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	EEEB
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	Ninguno
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<ul style="list-style-type: none"> - Barrio en desarrollo , zona plana vias sin pavimentar con redes particulares. - suelos blandos (limos - arcillosos) de bajas resistencias.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> - Realización de sistemas de drenaje - Pavimentación de vias - Legalización de servicios públicos. - Realizar ensayo de consolidación para de cualquier tipo de construcción 	
NOMBRE:	Técnico Jadhon B. Loayza del 198
PROFESION:	Ingeniero Oficina para la Prevención de Emergencias
MATRICULA No. OPES	2220258503
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

