



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1389**FECHA SOLICITUD:****FECHA EMISION:** Marzo 2 de 1996**ENTIDAD SOLICITANTE:** EEEB**BARRIO:** VILLA MARIANA**LOCALIDAD:** Kennedy**UBICACION** Cra 86 A con Cile 7 A Sur**REF OPES:****TIPO DE RIESGO:**

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Se encuentra localizado muy cerca de un humedad el cual esta muy bien delimitado y los habitantes del barrio lo respetan.

Zona plana con vias sin pavimentar.

No facturan ningún servicio público.

Suelos blandos y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realización de sistema de drenaje

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción

OPES*Oficina para la Prevención de Emergencias**Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias***FOPAE**



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1339

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: Marzo 2/96 FECHA VISITA BARRIO Villa Mariana LOCALIDAD Kennedy LOCALIZACION Carrera 86A con Calle 7A Sur REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	ECEB
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	Ninguno
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<ul style="list-style-type: none"> - Se encuentra localizado muy cerca de un humedal el cual esta muy bien delimitado y los habitantes del barrio lo respetan. - Zona plana con <u>vias</u> sin pavimentar - No facturan ningún servicio público. - Suelos blandos y de baja resistencia.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> - Realización de sistema de drenaje - Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción. 	
NOMBRE: Patricia Pachón B.	Isabel Pantano de Pgg
PROFESION: Ing Civil	Ing. Civil
MATRICULA No.: 2320258503	2320258503
FIRMA:	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE