



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1408**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** Marzo 8 de 1996

**ENTIDAD SOLICITANTE:** CONCEJO

**BARRIO:** BRASIL

**LOCALIDAD:** Bosa

**UBICACION** Calle 48 No. 106A-24 Sur

**REF OPES:**

**TIPO DE RIESGO:**

Medio por inundación.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona plana con niveles freáticos altos suelos inestables y de baja resistencia con problemas de inundación en época de invierno a causa de la falta de sistema de drenaje.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Realizar sistema de drenaje para mitigar el problema de inundación.

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

**OPES**

*Oficina para la Prevención de Emergencias*

*Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias*

**FOPAE**



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1408

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: Marzo 8/96 FECHA VISITA BARRIO Brasil LOCALIDAD <del>BOG</del> LOCALIZACION calle 48 # 106A - 24 Sur. REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	
Concepto	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	Medio por inundación
b) JUSTIFICACION TECNICA:	<p>Zona plana con niveles freáticos altos            suelos inestables y de baja resistencia con            problemas de inundación en época de invierno            no a causa de la falta de sistema de            drenaje.</p>
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar sistema de drenaje para mitigar el problema de inundación.</li> <li>Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción</li> </ul>	
NOMBRE:	Patricia Patiño Bola
PROFESION:	Ingeniera Civil
MATRICULA No.:	2520203395
FIRMA:	<i>[Handwritten Signature]</i>

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**