CONCEPTO TECNICO No. 1428

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 6 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB.

BARRIO: VALLES DE CAFAM (MARICHUELA III)

LOCALIDAD: Usme.

UBICACION

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona residencial, con pendientes suaves, vias destapadas
Suelos blandos y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de cosntrucción.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1428

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 6/96
FECHA VISITA
BARRIO Valles de Cafam (Marichuela III)
LOCALIDAD Usme.
LOCALIZACION
REFERENCIA OPES

CONTENIDO EEEB.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona residencial, con pendientes suaves, vias destapadas
- suelos blandos y de baja resistencia

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Padrón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520258503
FIRMA:

Ing. Civil 2520203395

OPES — Oficina para la Prevención de Emergencias — Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias — FOPAE

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.