



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1468**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** Abril 9 de 1996

**ENTIDAD SOLICITANTE:** EAAB

**BARRIO:** EL PORTAL 1 SECTOR

**LOCALIDAD:** Rafael Uribe Uribe

**UBICACION:** Transversal 5 B con Cile 53 Sur

**REF OPES:**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**

Medio por erosión

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona de pendiente media, erosionada por la acción de las aguas lluvias y escapes de agua potable en la zona.

En la parte trasera del barrio encontramos un talud vertical afectando aproximadamente 10 viviendas.

El agua potable la toman por mangueras.

Hay presencia de líneas telefónicas, energía y alcantarillado.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Mitigar el problema del talud con gaviones.

Realizar obras de drenaje y acueducto

Original firmado por:  
JOSÉ GILBERTO CÁRDENAS  
DIRECTOR

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**



1468

Alicada Mayor de Santare de Bogota

### CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA: Abril 9/96

BARRIO: El Portal I Sector

LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe

LOCALIZACION: Transv. 5B con Calle 53 Sur

REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

EXAB

#### 1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por erosión

b) JUSTIFICACION TECNICA:

• Zona de pendiente media, erosionada por la acción de los aguas lluvias y escapes de agua potable en la zona.

- En la parte trasera del barrio encontramos un talud vertical afectando aprox. mt. 10 viviendas

- El agua potable la toman por mangueras

- Hay presencia de líneas telefónicas, energía y alcantarillado.

#### RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Mitigar el problema del talud con gaviones

- Realizar obras de drenaje y acueducto.

NOMBRE: Patricia Padilla Po

PROFESION: Inga Civil

MATRICULA No. 2520258503

FIRMA:

Rafael Uribe Uribe

Inga. Civil

2520203395

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

