Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1481

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Abril 2 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB

BARRIO: EL ESPINAL SECTOR 2

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar

UBICACION

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Alto por deslizamientos

JUSTIFICACION TECNICA:
Loteo con viviendas dispersas a lo largo de la ladera dela montaña con deslizamientos en época de invierno a causa de la inestabilidad del terreno.
Servicios públicos ilegales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar obras de drenaje para estabilizar el terreno.
Realizar gaviones como protección para las viviendas que están muy descubiertas.

Original firmado por:
José Fidel Torres Pardo
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1481

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Abril 2/96
BARRIO El espino (sector 2°)
LOCALIDAD Ciudad Bolivar.
LOCALIZACION
PRESENCIA OPES

ECEB.

a) TIPO DE RIESGO:
Alto por deslizamientos.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Lotes con viviendas dispersas a lo largo de la ladera de la montaña con deslizamientos en epoca de invierno a causa de la inestabilidad del terreno.
- Servicio publicos ilegales.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Realizar obras de drenaje para estabilizar el terreno. Realizar gaviones como protección para las viviendas por que estan muy descubiertas.

NOMBRE: Patricia Pachon B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202058503
FIRMA:

Ing. Civil
25202033985