



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1487	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	Abril 18 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	Alcalde Local
BARRIO:	LAGOS DE SUBA
LOCALIDAD:	Suba
UBICACION	<cra 103 A # 130 A - 27
REF OPES:	
CONTENIDO	

TIPO DE RIESGO: Sin Riesgo
JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana. En el lote se encuentra una constucción en bloque, presenta buenas bases. La calle peatonal en donde se localiza, se encuentra sin pavimentar.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Para cualquier tipo de construcción se debe hacer ensayo de consolidación por tratarse de suelos blandos.

Original Firmado por:
José Esteban Cordero
DIRECTOR

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Oficina Mayor de Sanate de Bogotá

1487

CONCEPTO TECNICO OPES

743.

FECHA:

FECHA VISITA: abril 18-96

BARRIO: Lagos de Suba

LOCALIDAD: Suba

LOCALIZACION: Cra 103A No. 130A 27

REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Sin Riesgo

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana. En el lote se encuentra una construcción en bloque, presenta buenos bases, la calle ~~está~~ en donde se lo caliza se encuentra sin problemas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para cualquier tipo de construcción se debe hacer ensayo de consolidación obligatorio por tratarse de suelo blando.

NOMBRE:

PROFESION:

MATRICULA No.

FIRMA:

Ing. Civil
2520203395
[Firma]



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

