



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1488

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Abril 18 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: Alcalde Local

BARRIO: LAGOS DE SUBA

LOCALIDAD: Suba

UBICACION Cra 100 A # 127 B - 23

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Sin riesgo

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote con cerramiento en lata ya que se empezó la construcción con buena cimentación.

Se esta colocando el hierro.

La vía se encuentra pavimentada y gozan de servicios públicos básicos

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Por presentar el suelo una baja resistencia y ser demasiado blando, se debe hacer ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Original Entregado por:
José Fidel Escobar
DIRECTOR



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





WBB

Asociación Mayor de Sanate de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

744

FECHA:

FECHA VISITA:

BARRIO:

LOCALIDAD:

LOCALIZACION:

REFERENCIA OPES:

Julio 18-96
Pago de Suha
Suha
Cra 100A No. 127B 23

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Sin riesgo -

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Lote con cerramiento en lata ya se supero la construcción con buena cimentación. Se está colocando el terreno. La vía se encuentra pavimentada y gozan de servicios públicos básicos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Por presunto el suelo una baja resistencia y ser demasiado blando se debe hacer ensayo de consolidación para cual quier tipo de construcción.

NOMBRE:

PROFESION:

MATRICULA No.

FIRMA:

WBB
Ing. Civil
2320203395
WBB



Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

