



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1491	
FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION: Abril 17 de 1996	
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcalde Menor	
BARRIO: LOS LACHES	
LOCALIDAD: Santa Fe	
UBICACION Cra 5 Este # 9 C - 07 E	
REF OPES:	
CONTENIDO	

TIPO DE RIESGO: Ninguno
JUSTIFICACION TECNICA: Zona en pendiente moderada y bien constituida Con vías en buenas condiciones. Se nota humedad en las paredes y filtraciones en las mismas.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Corregir las filtraciones e impermeabilizar los sitios afectados.

Original firmado por
Sidel Ego
DIRECTOR

i

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE

1491.



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Abril 17/96
 FECHA VISITA:
 BARRIO: Los Lachas
 LOCALIDAD: Santafé
 LOCALIZACION: Diag. 5E 79C-07Est (Pontual)
 REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

Alcaldía Local

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona en pendiente moderada y bien constituida.
 Con vías en buenas condiciones.
 Se nota humedad en las paredes y filtraciones en las mismas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Corregir las filtraciones e impermeabilizar los sitios afectados

NOMBRE: Patricia Pachón Bo
 PROFESION: Ing. Civil
 MATRICULA NO. 520258503
 FIRMA:



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

