



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1504**
**FECHA SOLICITUD:**

FECHA EMISION: Abril 26 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: Alcalde Local

BARRIO: VILLA OLGA

LOCALIDAD: Suba

UBICACION Cra 61 # 169 - 35

**REF OPES:****CONTENIDO****TIPO DE RIESGO:**

Bajo por inundación

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zona plana de suelos blandos y baja resistencia.

Servicios sin legalizar en un 60 %

Calles sin pavimentar.

Por efecto de las lluvias las calles se erosionan

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Canalizar aguas lluvias y completar obras de drenaje con el fin de mitigar el riesgo.

Ensayo de consolidación obligatorio.

Original Firmado  
 José María Torres Torres  
 DIRECTOR

*Handwritten signature*

**OPES**

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

**FOPAE**

000002  
ct 1504



Asociación Mayor de Sanate de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

751

FECHA:

FECHA VISITA: Abril 26-96.

BARRIO: Villa Olga

LOCALIDAD: Suba,

LOCALIZACION: Cra 61 No. 169-35.

REFERENCIA OPES:

AL

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona plana de suelos blandos y baja resistencia.
- Servicios sin legalizar en un 60%.
- Ollas sin pavimentos. Por efecto de las lluvias las calles se erosionan.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Canalizar aguas lluvias y construir obras de drenaje con el fin de mitigar riesgo.
- Ensayo de Consolidación obligatorio.

NOMBRE:

Paula Santamaria de Pardo

PROFESION:

Ingeniera Civil

MATRICULA No.

2520203395

FIRMA:

*[Firma manuscrita]*



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

