



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1532

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 2 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO: DINDALITO

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION Cra 111 # 42 F - 34 Este (puntual)

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Vías sin pavimentar con problemas de inundación en época de invierno.

Sin sistema de drenaje.

Suelos blandos y con niveles freáticos altos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción

Original Fido por
Sra. Fidel Torres Torres
L. TORRES

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE



Ct 1532

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 2/96
 FECHA VISITA:
 BARRIO: Dindalito
 LOCALIDAD: Boca
 LOCALIZACION: Carrera 111 #42F - 34 Este (Pantol)
 REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Vías sin pavimentar con problemas de inundación en época de invierno, sin sistema de drenaje.
 Suelos blandos y con niveles freáticos altos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachón Bobaljik de Niz
 PROFESION: Ing. Civil
 MATRICULA No. 2520258503
 FIRMA: [Firma manuscrita] 2520203795



Oficina para la Prevención de Emergencias
 Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

